



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Fur Bryghus**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Fur													
2704	1,0	0,00	Spv_Privat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628		
Sum område:	1,0			0	0	30	1.314		1.314	30	2.628		
Sum renselanlæg:	1,0			0	0	30	1.314		1.314	30	2.628		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fur Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Debel													
2702	9,5	0,13	Separat	132	5.795	40	1.752	100	7.547	172	15.093	2702010U	
2702a	3,6	0,13	Separat	32	1.380	40	1.752	100	3.132	72	6.263	2702010U	
2703	3,2	0,00	Spv	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391		
Sum område:	16,2			191	8.370	80	3.504		11.874	271	23.748		
Nederby													
2701	3,2	0,30	Spv	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024		
2702b	0,8		Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
4701	10,6	0,22	Fælles	158	6.898	40	1.752	100	8.650	198	17.301	4701010U	
4702	1,2	0,30	Spv	6	276	5	219	100	495	11	990	4702010U	
4702a	3,1		Spv	69	3.035	5	219	100	3.254	74	6.509		
4702b	0,3		Spv	10	460	0	0	100	460	10	920		
4702c	0,9		Spv	29	1.288	0	0	100	1.288	29	2.575		
4702d	4,5		Spv	54	2.391	0	0	100	2.391	54	4.783		
4702e	3,8		Spv	67	2.943	5	219	100	3.162	72	6.325		
4704	4,1	0,27	Separat	90	3.955	0	0	100	3.955	90	7.910	4704010U	
4705	4,0	0,25	Separat	15	644	0	0	100	644	15	1.288	4705010U	
4705a	0,1		Separat	8	368	0	0	100	368	8	736	4705010U	
4706	3,9	0,12	Separat	40	1.748	20	876	100	2.624	60	5.247	4701010U	
4707	1,4	0,25	Separat	10	460	5	219	100	679	15	1.358	4701010U	
5701	1,9	0,30	Spv	21	920	15	657	100	1.577	36	3.154		
5701a	8,6		Spv	78	3.403	5	219	100	3.622	83	7.245		
5702	6,3	0,30	Spv	96	4.231	0	0	100	4.231	96	8.462	5702142U	
5703	2,2	0,00	Spv	48	2.116	0	0	100	2.116	48	4.231		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Fur Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Nederby													
5704	2,4	0,30	Spv	44	1.932	0	0	100	1.932	44	3.863		
5705	2,7	0,20	Separat	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495	5705010U	
5706	5,0	0,28	Separat	88	3.863	15	657	100	4.520	103	9.040	5706210U	
5706a	1,2	0,28	Separat	19	828	70	3.066	100	3.894	89	7.788	5706210U	
5707	1,4	0,27	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	5707010U	
Sum område:	73,4			1.059	46.542	185	8.103		54.645	1.244	109.290		
Sum renseanlæg:	89,6			1.250	54.912	265	11.607		66.519	1.515	133.038		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Harre-Vejle Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Bajlum													
2001	2,1	0,25	Fælles	4	184	20	876	100	1.060	24	2.120	5101010U	
Sum område:	2,1			4	184	20	876		1.060	24	2.120		
Bysted													
2601	4,0	0,00	Spv	42	1.840	10	438	100	2.278	52	4.555		
2602	0,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	2602010U	
Sum område:	4,2			42	1.840	10	438		2.278	52	4.555		
Durup													
2801	12,6	0,30	Fælles	134	5.887	135	5.913	100	11.800	269	23.599	2808010U	
2801S	5,2	0,40	Separat	40	1.748	40	1.752	100	3.500	80	6.999	2818020U	
2802	11,7	0,30	Fælles	392	17.200	50	2.190	100	19.390	442	38.781	2803004U	
2803	9,8	0,25	Fælles	144	6.347	35	1.533	100	7.880	179	15.759	2803004U	
2804	8,1	0,30	Fælles	90	3.955	120	5.256	100	9.211	210	18.422	2808010U	
2805	4,9	0,25	Fælles	72	3.127	0	0	100	3.127	72	6.255	2803004U	
2806	2,6	0,20	Fælles	50	2.208	5	219	100	2.427	55	4.853	2803004U	
2807	2,5	0,25	Separat	52	2.300	10	438	100	2.738	62	5.475	2807010U	
2808	0,9	0,10	Fælles	19	828	0	0	100	828	19	1.656	2808010U	
2809	0,9	0,25	Fælles	17	736	0	0	100	736	17	1.472	2803004U	
2810	0,8	0,30	Fælles	13	552	5	219	100	771	18	1.542	2803004U	
2811	0,5	0,15	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	2803004U	
2812	0,1	0,25	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	2803004U	
2813	8,4	0,40	Separat	0	0	125	5.475	100	5.475	125	10.950	2818020U	
2814	3,9	0,25	Separat	73	3.219	0	0	100	3.219	73	6.439	2818020U	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Harre-Vejle Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Durup													
2816	3,7	0,25	Separat	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415	2818020U	
2817	2,5	0,35	Separat	38	1.656	0	0	100	1.656	38	3.311	2803003U	
2818	2,4	0,25	Separat	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415	2818020U	
2819	1,9	0,25	Separat	32	1.380	0	0	100	1.380	32	2.759	2818020U	
2820	1,6	0,35	Separat	10	460	0	0	100	460	10	920	2803003U	
2821	0,9	0,35	Separat	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	2818020U	
2822	0,3	0,25	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	2818020U	
2823	0,2	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	2810001U	
2824	0,6	0,00	Spv	12	552	0	0	100	552	12	1.104		
2825	0,3	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
2826	0,2	0,00	Spv	15	644	0	0	100	644	15	1.288		
Sum område:	87,7			1.336	58.683	525	22.995		81.678	1.861	163.356		
Glyngøre													
3001	18,4	0,25	Separat	235	10.302	0	0	100	10.302	235	20.604	3001010U	
3001a	9,2	0,25	Separat	126	5.519	15	657	100	6.176	141	12.352	3001010U	
3002	19,7	0,40	Separat	428	18.764	210	9.198	100	27.962	638	55.924	3002010U	
3002a	0,0	0,80	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	3002011U	
3002b	0,1	0,40	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	3002011U	
3002c	0,1	0,40	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	3002011U	
3003	12,6	0,20	Separat	168	7.358	0	0	100	7.358	168	14.717	3006010U	
3004	10,0	0,25	Separat	231	10.118	55	2.409	100	12.527	286	25.054	3004010U	
3005	8,2	0,63	Separat	15	644	65	2.847	100	3.491	80	6.982	3005025U	
3006	7,0	0,25	Separat	116	5.059	20	876	100	5.935	136	11.870	3006010U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakerede områder til renselanlæg : **Harre-Vejle Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		

Glyngøre

3007	6,7	0,25	Separat	145	6.347	5	219	100	6.566	150	13.131	3013010U	
3008	5,5	0,25	Separat	124	5.427	10	438	100	5.865	134	11.730	3008010U	
3009	4,1	0,25	Separat	149	6.531	45	1.971	100	8.502	194	17.003	3009010U	
3010	1,9	0,20	Separat	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	3004050U	
3011	1,9	0,30	Separat	74	3.219	0	0	100	3.219	74	6.439	3011010U	
3012	0,9	0,25	Separat	0	0	35	1.533	100	1.533	35	3.066	3012010U	
3013	0,3	0,20	Separat	6	276	0	0	100	276	6	552	3013010U	
3014	4,5	0,00	Spv	36	1.564	30	1.314	100	2.878	66	5.755		
3015	0,0	0,00	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		
Sum område:	111,2			1.876	82.138	500	21.900		104.038	2.376	208.076		

Harre

2002	0,1	0,40	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184		
3301	9,2	0,25	Separat	185	8.094	20	876	100	8.970	205	17.940	3302000U	
3302	4,0	0,30	Separat	105	4.599	0	0	100	4.599	105	9.198	3302301U	
3303	0,9	0,00	Spv	0	0	15	657	100	657	15	1.314		
Sum område:	14,3			292	12.785	35	1.533		14.318	327	28.636		

Harre Vig

3504	0,0	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
Sum område:	0,0			4	184	0	0		184	4	368		

Kirkeby

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakerede områder til renselanlæg : **Harre-Vejle Renselanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Kirkeby													
4001	2,2	0,20	Separat	25	1.104	5	219	100	1.323	30	2.646	3104001U_1	
4002	0,1	0,00	Separat	8	368	0	0	100	368	8	736	3104001U_1	Separatkloakeret
4003	0,0	0,20	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		Spildevandskloakeret 2018
Sum område:	2,3			37	1.656	5	219		1.875	42	3.749		
Nautrup													
4601	5,7	0,00	Spv	88	3.863	10	438	100	4.301	98	8.602		
4602	0,4	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	NA1U01R	
4603	5,9	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		Spildevandskloakeret
4604	1,3	0,00	Spv	10	460	0	0	100	460	10	920		Spildevandskloakeret 1900
Sum område:	13,3			100	4.415	10	438		4.853	110	9.706		
Over Hjerk													
3501	10,7	0,25	Fælles	150	6.531	15	657	100	7.188	165	14.375	3501010U	
3503	0,0	0,40	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	3501010U	
Sum område:	10,7			154	6.715	15	657		7.372	169	14.743		
Roslev													
5101	37,9	0,25	Fælles	890	39.000	220	9.636	100	48.636	1.110	97.271	5101010U	
5101b	0,6	0,30	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	5101010U	
5102	37,8	0,30	Separat	590	25.846	20	876	100	26.722	610	53.445	5102010U	
5103	20,7	0,40	Separat	48	2.116	400	17.520	100	19.636	448	39.271	5102010U	
5104	2,2	0,30	Separat	67	2.943	10	438	100	3.381	77	6.763	5101010U	Separatkloak 1900

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Harre-Vejle Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Roslev													
5105	1,3	0,90	Separat	21	920	0	0	100	920	21	1.840	5102010U	
5107	0,1	0,00	Spv	13	552	0	0	100	552	13	1.104		
5109	0,3	1,00	Overflade_AI	10	460	0	0	100	460	10	920	5109010U	
5112	0,1	0,30	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	5112010U	
PR65	0,2		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
Sum område:	101,2			1.654	72.480	650	28.470		100.950	2.304	201.900		
Sallingsund													
3401	23,3	0,25	Separat	2	92	255	11.169	100	11.261	257	22.522	3401010U	
3402	10,2	0,10	Separat	28	1.196	0	0	100	1.196	28	2.391	3401010U	
3403	1,1	0,25	Separat	2	92	5	219	100	311	7	622	3403001U	
3404	0,5	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
3405	0,2	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
3406	0,1	0,00	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
3407	1,5	0,00	Spv	8	368	0	0	100	368	8	736		
3408	2,7	0,20	Separat	0	0	50	2.190	100	2.190	50	4.380	3403001U	
Sum område:	39,5			44	1.932	310	13.578		15.510	354	31.019		
Tøndering													
2815	3,8	0,25	Separat	52	2.300	45	1.971	100	4.271	97	8.541	2815010U	
2827	0,1	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
2829	0,5	0,00	Spv	6	276	20	876	100	1.152	26	2.304		
Sum område:	4,5			60	2.667	65	2.847		5.514	125	11.029		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Harre-Vejle Renseanlæg**

Delostrand	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Vile													
3016	1,2	0,00	Spv	10	460	0	0	100	460	10	920		
Sum område:	1,2			10	460	0	0		460	10	920		
Sum renseanlæg:	392,2			5.613	246.138	2.145	93.951		340.089	7.758	680.179		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : Hejlskov Renseanlæg

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m³/år		
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år	PE	m³/år		
Hejlskov													
641	13,9	0,30	Fælles	0	0	0	0	0	0	0	0	641022U	
Sum område:	13,9			0	0	0	0		0	0	0		
Sum renselanlæg:	13,9			0	0	0	0		0	0	0		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Selde Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Branden													
2201	8,9	0,00	Spv	27	1.196	20	876	100	2.072	47	4.143		
2202	0,7	0,00	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		
2203	0,1	0,00	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
Sum område:	9,6			27	1.196	25	1.095		2.291	52	4.581		
Elkær Gårde													
5507	4,3	0,00	Spv	82	3.587	0	0	100	3.587	82	7.174		Spildevandskloakeret 2018
Sum område:	4,3			82	3.587	0	0		3.587	82	7.174		
Eskov Strandpark													
2901	30,7		Spv	624	27.318	5	219	100	27.537	629	55.074		
Sum område:	30,7			624	27.318	5	219		27.537	629	55.074		
Junget													
3901	4,5	0,25	Fælles	82	3.587	20	876	100	4.463	102	8.926	U9.1	
3902	3,3	0,25	Fælles	38	1.656	25	1.095	100	2.751	63	5.501	U9.2	
3903	1,3	0,00	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
Sum område:	9,1			120	5.243	45	1.971		7.214	165	14.428		
Møjbæksbro													
5904	0,1	0,00	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		
5906	0,1	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
5907	0,0	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret

SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Selde Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE	Belastning m ³ /år			
Møjbæksbro												
Sum område:	0,3			14	644	0	0	644	14	1.288		
Nørremark												
5506	1,4	0,30	Spv	17	736	0	0	100	736	17	1.472	
Sum område:	1,4			17	736	0	0	736	17	1.472		
Selde												
5501	19,4	0,25	Fælles	296	12.969	85	3.723	100	16.692	381	33.384	5501010U
5501a	3,8	0,25	Fælles	48	2.116	5	219	100	2.335	53	4.669	5501010U
5502	1,8	0,30	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	5501010U
5503	0,8	0,30	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	5504010U
5504	3,7	0,30	Fælles	78	3.403	5	219	100	3.622	83	7.245	5501010U
5505	0,5	0,30	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	5505010U
5508	0,7	0,30	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	5504010U
5510	0,8	0,30	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	5501010U
Sum område:	31,6			441	19.316	110	4.818	24.134	551	48.268		
Thorum												
5901	2,2	0,25	Fælles	36	1.564	5	219	100	1.783	41	3.565	5901010U
5902	7,4	0,30	Separat	90	3.955	35	1.533	100	5.488	125	10.976	5902010U
5903	0,8	0,30	Separat	16	736	0	0	100	736	16	1.472	5902010U
Sum område:	10,3			142	6.255	40	1.752	8.007	182	16.013		
Åsted												
Kloaksystem	Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST											



Spildevandsplan 2020-2031

**Kloakoplade
Status**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Selde Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
6301	2,3	0,26	Separat	30	1.288	10	438	100	1.726	40	3.451	6303100U	
6302	2,8	0,16	Separat	29	1.288	0	0	100	1.288	29	2.575	6302030U	
6303	3,4	0,29	Separat	63	2.759	40	1.752	100	4.511	103	9.023	6303100U	
6304	0,7	0,26	Separat	10	460	10	438	100	898	20	1.796	6302030U	
Sum område:	9,4			132	5.795	60	2.628		8.423	192	16.845		
Sum renseanlæg:	106,8			1.599	70.089	285	12.483		82.572	1.884	165.144		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Balling													
2101	35,2	0,29	Fælles	512	22.443	130	5.694	100	28.137	642	56.274	2101010U	
2101a	0,2	0,30	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	Fiktivt_udløb	
2101b	0,4	0,33	Fælles	8	368	15	657	100	1.025	23	2.050	2101010U	
2101s	5,1	0,33	Separat	133	5.795	0	0	100	5.795	133	11.589	2104010U	
2102	20,4	0,29	Fælles	401	17.568	10	438	100	18.006	411	36.012	2101010U	
2102s	6,3	0,33	Separat	187	8.186	130	5.694	100	13.880	317	27.760	2104010U	
2103	16,1	0,70	Separat	6	276	230	10.074	100	10.350	236	20.700	2104010U	
2104	9,3	0,30	Separat	6	276	20	876	100	1.152	26	2.304	2104010U	
2105	3,8	0,40	Separat	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208	2104010U	
2106	1,4	0,40	Fælles	13	552	0	0	100	552	13	1.104	2101010U	
2108	2,7	0,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0		Separatkloakeret 2019.
2110	1,0	0,00	Spv	14	644	0	0	100	644	14	1.288		
2111	0,8	0,29	Separat	10	460	0	0	100	460	10	920	2104010U	
2111a	0,8	0,29	Separat	20	920	15	657	100	1.577	35	3.154	2104010U	
2112	2,6	0,29	Separat	33	1.472	5	219	100	1.691	38	3.381	2104010U	
2113	0,1	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
2501	1,7		Spv	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391		
2502	0,1	0,30	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184		Fælleskloakeret
Sum område:	107,8			1.403	61.627	555	24.309		85.936	1.958	171.871		
Breum													
2301	5,5	0,35	Separat	170	7.450	60	2.628	100	10.078	230	20.157	2310010U	
2301a	0,2	0,35	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	2305010U	Separatkloak 1900
2301b	6,2	0,35	Fælles	90	3.955	35	1.533	100	5.488	125	10.976	2301010U_1	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning	PE		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Breum													
2302	1,0	0,35	Separat	19	828	0	0	100	828	19	1.656	2301010U_1	Separatkloak 1900
2304	8,7	0,30	Separat	97	4.231	0	0	100	4.231	97	8.462	2306020U	
2305	12,8	0,30	Separat	50	2.208	70	3.066	100	5.274	120	10.547	2305010U	
2306	11,5	0,35	Separat	187	8.186	15	657	100	8.843	202	17.686	2306020U	
2307	6,3	0,35	Separat	111	4.875	5	219	100	5.094	116	10.188	2306020U	
2308	4,0	0,30	Separat	54	2.391	5	219	100	2.610	59	5.221	2306020U	
2309	2,6	0,30	Separat	50	2.208	15	657	100	2.865	65	5.729	2306020U	
2310	1,2	0,30	Fælles	27	1.196	5	219	100	1.415	32	2.829	2301010U_1	
2310A	4,7	0,30	Fælles	103	4.507	15	657	100	5.164	118	10.328	2301010U_1	
2310B	1,2	0,30	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	2310010U	
2311	1,0	0,00	Spv	10	460	0	0	100	460	10	920		
2312	0,3	0,00	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		Spildevandskloakeret 2018
PR64	0,0	0,00	PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR64001U	
Sum område:	67,2			984	43.231	225	9.855		53.086	1.209	106.171		
Brodal													
2401	3,2		Spv	61	2.667	5	219	100	2.886	66	5.773		
Sum område:	3,2			61	2.667	5	219		2.886	66	5.773		
Brårup													
1011	1,1	0,30	Fælles	31	1.380	0	0	100	1.380	31	2.759	012001U	
1011A	0,9	0,30	Separat	48	2.116	15	657	100	2.773	63	5.545	012001U	
1012	7,6	0,30	Separat	191	8.370	0	0	100	8.370	191	16.740	012001U	Separatkloak 1900
1013	4,0	0,30	Fælles	34	1.472	20	876	100	2.348	54	4.695	012001U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Brårup													
1013a	4,8	0,30	Separat	161	7.082	20	876	100	7.958	181	15.917	012001U	Separatkloak 2018
1014	4,4	0,30	Separat	63	2.759	80	3.504	100	6.263	143	12.527	012001U	Separatkloak 1900
1014a	0,9	0,30	Separat	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	012001U	
1014b	0,8	0,30	Separat	19	828	0	0	100	828	19	1.656	012001U	Separatkloak 1900
1014c	1,6	0,30	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	012001U	Separatkloak 1900
1014s	2,6	0,30	Separat	132	5.795	0	0	100	5.795	132	11.589	012001U	
1015	2,1	0,30	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	012001U	
1015a	6,2	0,35	Separat	149	6.531	0	0	100	6.531	149	13.061	012001U	
1016	21,7	0,30	Separat	551	24.099	20	876	100	24.975	571	49.950	012001U	Separatkloak 2018
1017	28,6	0,40	Separat	40	1.748	5	219	100	1.967	45	3.933	012001U	Separatkloak 1900
1018	1,5	0,30	Separat	57	2.483	0	0	100	2.483	57	4.967	012001U	
1019	0,3	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0		
1020	2,8	0,90	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	012001U	
1021	9,8	0,30	Separat	265	11.589	0	0	100	11.589	265	23.179	012001U	
1022	6,5	0,30	Separat	203	8.922	5	219	100	9.141	208	18.282	012001U	
1023a	2,2	0,40	Separat	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208	012001U	
1024	2,2	0,30	Separat	57	2.483	0	0	100	2.483	57	4.967	012001U	Separatkloak 1900
1031	20,3	0,30	Separat	817	35.780	10	438	100	36.218	827	72.436	103060U	Separatkloak 1900
1031B	0,1		Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		
1032	2,1	0,30	Separat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628	012001U	Separatkloak 2018
1033	3,0	0,30	Separat	151	6.623	0	0	100	6.623	151	13.245	012001U	
1041	8,1	0,00	Spv	4	184	80	3.504	100	3.688	84	7.376		
1042	19,6	0,70	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	012001U	
1050	0,0	1,00	Overflade	8	368	0	0	100	368	8	736	1050010U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	PE		
Brårup												
106	7,2	0,30	Separat	223	9.750	5	219	100	9.969	228	19.938	106010U
1062	5,0	0,30	Separat	65	2.851	0	0	100	2.851	65	5.703	106303U
1063	5,0	0,15	spvUdledVej	82	3.587	0	0	100	3.587	82	7.174	106500U
1065	16,1	0,10	spvUdledVej	109	4.783	0	0	100	4.783	109	9.566	106500U
1066	8,1	0,10	spvUdledVej	44	1.932	0	0	100	1.932	44	3.863	106500U
111	2,4	0,60	Separat	155	6.807	35	1.533	100	8.340	190	16.679	111000U
1111a	5,0	0,30	Separat	1.079	47.278	5	219	100	47.497	1.084	94.993	111000U
1111b	4,3	0,30	Fælles	46	2.024	15	657	100	2.681	61	5.361	111006U
1111c	0,6	0,30	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	111000U
1112b	15,5	0,30	Fælles	203	8.922	70	3.066	100	11.988	273	23.976	111017U
1112c	1,0	0,30	Separat	126	5.519	0	0	100	5.519	126	11.038	111000U
1112d	0,9	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	111000U
1113	11,1	0,30	Separat	231	10.118	0	0	100	10.118	231	20.236	012001U
120	3,4	0,30	Fælles	134	5.887	35	1.533	100	7.420	169	14.839	120020U
120a	2,3	0,30	Fælles	139	6.071	0	0	100	6.071	139	12.141	120020U
412	5,5	0,25	Fælles	107	4.691	0	0	100	4.691	107	9.382	411010U
Sum område:	259,9			5.870	257.268	460	20.148		277.416	6.330	554.832	
Bøstrup												
701	10,1		Nedsiv	99	4.323	5	219	100	4.542	104	9.084	
Sum område:	10,1			99	4.323	5	219		4.542	104	9.084	
Dølbyvad												
231	4,1	0,10	Fælles	46	2.024	10	438	100	2.462	56	4.923	231200U

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Dølbyvad													
232	1,4	0,00	Spv	19	828	0	0	100	828	19	1.656		
Sum område:	5,5			65	2.851	10	438		3.289	75	6.579		
Egeris													
1112a	3,6	0,30	Fælles	8	368	20	876	100	1.244	28	2.488	111017U	
1114	1,3	0,50	Fælles	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628	122300U	
1115	4,4	0,90	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	111000U	
112	14,8	0,30	Separat	16	736	55	2.409	100	3.145	71	6.290	122200U	
1211	6,8	0,30	Fælles	139	6.071	0	0	100	6.071	139	12.141	121115U	
1211A	0,6	0,35	Separat	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	1211A0U	
1212	17,2	0,30	Fælles	512	22.443	45	1.971	100	24.414	557	48.828	121296U	
1213	32,4	0,30	Fælles	506	22.167	315	13.797	100	35.964	821	71.928	121302U	
1213A	4,5	0,40	Separat	0	0	65	2.847	100	2.847	65	5.694	121010U	
1214	2,9	0,30	Fælles	69	3.035	0	0	100	3.035	69	6.071	121294U	
1215	20,1	0,30	Fælles	359	15.729	25	1.095	100	16.824	384	33.647	121292U	
1216	16,7	0,30	Fælles	437	19.132	0	0	100	19.132	437	38.264	121293U	
1217	7,0	0,60	Spv	4	184	5	219	100	403	9	806		Spildevandskloakeret i 2020. Lokal håndtering af regnvand.
1221	30,6	0,30	Fælles	848	37.160	40	1.752	100	38.912	888	77.824	122300U	
1222	6,3	0,25	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	122200U	
1223	11,3	0,40	Separat	59	2.575	0	0	100	2.575	59	5.151	122310U	
1223a	0,2	0,40	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	122310U	
1301	47,3	0,30	Separat	2	92	330	14.454	100	14.546	332	29.092	130001U	
1302	28,8	0,30	Fælles	48	2.116	345	15.111	100	17.227	393	34.453	130034U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Egeris													
1303	20,6	0,30	Fælles	42	1.840	170	7.446	100	9.286	212	18.571	130081U	
131	7,8	0,30	Fælles	10	460	60	2.628	100	3.088	70	6.176	130081U	
132	4,1	0,50	Spv	0	0	20	876	100	876	20	1.752		
1321	3,1	0,10	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	132100U	
Sum område:	292,4			3.086	135.303	1.555	68.109		203.412	4.641	406.823		
Grønning													
3101	6,6	0,30	Separat	84	3.679	60	2.628	100	6.307	144	12.614	3101160U	
3102	0,0	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
3103	0,2	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184	Spildevandskloakeret 2018	
Sum område:	6,8			90	3.955	60	2.628		6.583	150	13.166		
Hald													
591	11,5	0,31	Fælles	143	6.255	5	219	100	6.474	148	12.947	597200U	
591A	2,0	0,29	Separat	46	2.024	10	438	100	2.462	56	4.923	593005U	
591B	0,9	0,27	Separat	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208	593005U	
592	8,0	0,28	Fælles	73	3.219	30	1.314	100	4.533	103	9.067	597200U	
592A	6,3	0,25	Separat	137	5.979	25	1.095	100	7.074	162	14.147	593005U	
593	3,4	0,40	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	593005U	
594	6,6	0,30	Separat	48	2.116	0	0	100	2.116	48	4.231	593005U	
595	4,1	0,30	Separat	42	1.840	5	219	100	2.059	47	4.117		
596	2,0	0,00	Spv	28	1.196	5	219	100	1.415	33	2.829		
597	0,9	0,25	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	597200U	
598	0,2	0,00	Spv	17	736	0	0	100	736	17	1.472		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE			Belastning m ³ /år
Hald													
Sum område:	45,8			559	24.467	100	4.380		28.847	659	57.693		
Halskov													
501	8,3	0,10	Fælles	67	2.943	20	876	100	3.819	87	7.639	501035U	
531	3,9	0,10	Fælles	48	2.116	5	219	100	2.335	53	4.669	501035U	
531A	0,1		Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		
531b	0,2		Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
Sum område:	12,4			123	5.427	25	1.095		6.522	148	13.044		
Hem													
261	8,8	0,19	Fælles	191	8.370	15	657	100	9.027	206	18.054	261045U	
261a	0,6	0,19	Fælles	10	460	0	0	100	460	10	920	261045U	
262	11,5	0,19	Fælles	185	8.094	55	2.409	100	10.503	240	21.006	261045U	
262a	0,9	0,19	Separat	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	262126U	
263	2,0	0,50	Separat	16	736	20	876	100	1.612	36	3.224	261100U	
264	7,5	0,19	Separat	120	5.243	0	0	100	5.243	120	10.486	261100U	
265	0,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	265010U	
267	0,3	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
269	3,8	0,30	Separat	15	644	0	0	100	644	15	1.288	269010U	
269a	4,5	0,35	Separat	46	2.024	45	1.971	100	3.995	91	7.989	262121U	Separatkloak 1900
271	0,1	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
272	0,4	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	262126U	
273	0,3	0,00	Spv	13	552	0	0	100	552	13	1.104		Spildevandskloakeret 2019

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	m ³ /år	Erhverv PE	m ³ /år	Indsivning %	m ³ /år	PE			m ³ /år
Hem													
Sum område:	40,7			627	27.502	135	5.913		33.415	762	66.830		
Hindborg													
311	5,4	0,60	Separat	51	2.208	15	657	100	2.865	66	5.729	311501U	Separatkloakeret i 2018
312	0,9	0,60	Fælles	8	368	0	0	100	368	8	736	4802010U	Separatkloak 1900
Sum område:	6,3			59	2.575	15	657		3.232	74	6.465		
Hvidbjerg													
3601	7,3	0,39	Fælles	128	5.611	35	1.533	100	7.144	163	14.288	3601010U	
3602	10,3	0,30	Separat	73	3.219	0	0	100	3.219	73	6.439	G4101D	
3603	8,3	0,40	Separat	67	2.943	5	219	100	3.162	72	6.325	3603010U	
3604	1,1	0,00	Spv	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208		
3605	0,1	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
3606	0,2	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
Sum område:	27,3			299	13.153	40	1.752		14.905	339	29.810		
Hærup Strand													
3201	1,7	0,25	Separat	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	K11001W	
3202	0,5	0,00	Spv	14	644	0	0	100	644	14	1.288		
3203	0,3	0,00	Spv	4	184	10	438	100	622	14	1.244		
3204	15,8	0,00	Spv	139	6.071	0	0	100	6.071	139	12.141		
3205	112,3	0,00	Spv	834	36.516	5	219	100	36.735	839	73.470		
3206	30,8	0,00	Spv	235	10.302	10	438	100	10.740	245	21.480		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplade Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Hærup Strand													
3207	14,1	0,00	Spv	21	920	0	0	100	920	21	1.840		
3210	0,4	0,00	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		
Sum område:	176,0			1.276	55.924	25	1.095		57.019	1.301	114.038		
Højslev													
501A	0,1		Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
5021	3,5	0,10	Fælles	29	1.288	10	438	100	1.726	39	3.451	501035U	
5022	0,1	0,30	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	502100U	
5023	0,2	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	502106U	
5024	10,9	0,10	Fælles	176	7.726	35	1.533	100	9.259	211	18.519	502102R	
5024a	0,2	0,10	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	502102R	
Sum område:	15,1			209	9.198	45	1.971		11.169	254	22.338		
Højslev Stationsby													
391	9,8	0,10	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	441010U	
441	11,7	0,25	Fælles	128	5.611	5	219	100	5.830	133	11.660	441010U	
4415	0,0	0,00	Spv	0	0	5	219	100	219	5	438		
4416	1,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	441010U	
442	22,7	0,30	Fælles	428	18.764	55	2.409	100	21.173	483	42.346	441010U	
443	10,7	0,40	Separat	8	368	100	4.380	100	4.748	108	9.496	441010U	Separatkloak 1900
446	11,2	0,30	Fælles	242	10.578	5	219	100	10.797	247	21.593	446904U	
447	2,0	0,25	Separat	67	2.943	5	219	100	3.162	72	6.325	447010U	
447a	0,2		Spv	8	368	0	0	100	368	8	736		
448	1,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplade Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselæg : **Skive Renselæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Højslev Stationsby													
451	8,8	0,60	Separat	86	3.771	0	0	100	3.771	86	7.542	451001U	
453	0,4	0,25	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	447010U	
453P	0,5		Spv	8	368	0	0	100	368	8	736		
454	0,8	0,00	Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		
471	4,0	0,30	Separat	95	4.139	90	3.942	100	8.081	185	16.162	472902U	Separatkloak 2018
4711	0,5	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	446010U	
4712	1,8	0,30	Separat	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	471132U	
4712P	0,3		Separat	2	92	10	438	100	530	12	1.060	471132U	Separatkloak 2019
4713	0,2	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	471300U	
471A	4,0	0,30	Fælles	216	9.474	70	3.066	100	12.540	286	25.080	472010U	
471s	2,9	0,30	Separat	78	3.403	5	219	100	3.622	83	7.245	471221U	
472	16,0	0,30	Fælles	298	13.061	65	2.847	100	15.908	363	31.816	472010U	
473	5,8	0,30	Separat	102	4.507	10	438	100	4.945	112	9.890	472902U	Separatkloak 2019
474	7,8	0,25	Separat	149	6.531	10	438	100	6.969	159	13.937	474010U	
474a	0,8		Spv	36	1.564	0	0	100	1.564	36	3.127		Spildevandskloakeret 1900
475	2,8	0,15	Fælles	44	1.932	0	0	100	1.932	44	3.863		
4751	0,4	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	475100U	
475s	1,1	0,15	Fælles	32	1.380	5	219	100	1.599	37	3.197	472902U	
476	4,7	0,20	Separat	185	8.094	0	0	100	8.094	185	16.188	476051U	
477	5,2	0,70	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0		
491	21,5	0,30	Fælles	346	15.177	60	2.628	100	17.805	406	35.609	494100U	
491S	1,9	0,30	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047		
493	2,8	0,55	Separat	8	368	25	1.095	100	1.463	33	2.926	493207U	
494	4,4	0,25	Separat	73	3.219	0	0	100	3.219	73	6.439	494076U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	Belastning PE	Belastning m ³ /år				
Højslev Stationsby													
495	3,7	0,25	Separat	71	3.127	0	0	100	3.127	71	6.255	495050U	
495a	0,5		Spv	6	276	0	0	100	276	6	552		
496	19,2	0,00	Spv	10	460	60	2.628	100	3.088	70	6.176		
497	5,0	0,15	spvUdledVej	50	2.208	0	0	100	2.208	50	4.415	493123U	
497a	2,8	0,05	spvUdledVej	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024	493123U	
497b	6,4	0,05	SpvUdledVej	44	1.932	0	0	100	1.932	44	3.863	493123U	
801	6,6	0,00	Spv	0	0	25	1.095	100	1.095	25	2.190		
802	16,6	0,30	Separat	2	92	15	657	100	749	17	1.498	802010U	
804	0,1	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
805	1,4	0,00	Spv	14	644	0	0	100	644	14	1.288		
806	0,2	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368	Spildevandskloakeret 2018	
809	7,0	0,25	Separat	181	7.910	15	657	100	8.567	196	17.135	Separatkloakeret 2019	
Sum område:	239,3			3.127	137.234	640	28.032		165.266	3.767	330.532		
Håsum													
3701	8,2	0,00	Spv	109	4.783	20	876	100	5.659	129	11.318		
3705	0,3	0,33	Spv	0	0	10	438	100	438	10	876	A1U	
Sum område:	8,5			109	4.783	30	1.314		6.097	139	12.194		
Jebjerg													
3801	25,8	0,29	Fælles	287	12.601	230	10.074	100	22.675	517	45.351	3802010U	
3802	4,4	0,29	Fælles	90	3.955	15	657	100	4.612	105	9.224	3802010U	
3802a	0,1	0,29	Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	3809010U	
3802s	13,8	0,29	Separat	214	9.382	135	5.913	100	15.295	349	30.590	3809010U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Jebjerg													
3803	3,3	0,27	Fælles	92	4.047	0	0	100	4.047	92	8.094	3804010U	
3804	14,8	0,34	Fælles	328	14.349	65	2.847	100	17.196	393	34.392	3802010U	
3804s	2,4	0,34	Separat	59	2.575	0	0	100	2.575	59	5.151	3809010U	
3805	1,0	0,25	Separat	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495	3802010U	
3806	4,8	0,32	Separat	136	5.979	5	219	100	6.198	141	12.395	3806010U	
3807	3,8	0,18	Separat	57	2.483	0	0	100	2.483	57	4.967	3808001U	
3808	6,6	0,29	Separat	99	4.323	0	0	100	4.323	99	8.646	3808001U	
3809	0,4	0,42	Separat	0	0	20	876	100	876	20	1.752	3809010U	
3810	2,2	0,35	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	3810030U	
3810a	0,2		Spv	8	368	0	0	100	368	8	736		
3815	1,0	0,10	Separat	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495	3806010U	
3816	1,2	0,90	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	3809010U	
3817	1,2	0,66	Fælles	8	368	0	0	100	368	8	736	3802010U	
Sum område:	87,0			1.464	64.202	470	20.586		84.788	1.934	169.576		
Krejbjerg													
4101	8,0	0,28	Fælles	164	7.174	25	1.095	100	8.269	189	16.539	H11004U	
4102	0,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	4102010U	
4103	0,2	0,20	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	H11004U	
4104	0,8	0,15	Fælles	8	368	0	0	100	368	8	736	H11004U	
Sum område:	9,1			174	7.634	25	1.095		8.729	199	17.459		
Lem													
3208	0,5	0,00	Spv	15	644	0	0	100	644	15	1.288		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning %	Indsivning m ³ /år	PE	m ³ /år		
Lem													
3209	2,5	0,00	Spv	69	3.035	0	0	100	3.035	69	6.071		
3703	2,3	0,00	Spv	6	276	30	1.314	100	1.590	36	3.180		
3704	3,7	0,00	Spv	103	4.507	0	0	100	4.507	103	9.014		
4301	26,4	0,41	Fælles	395	17.292	165	7.227	100	24.519	560	49.038	4301010U	
4301a	2,3	0,41	Separat	69	3.035	0	0	100	3.035	69	6.071	4301010U	Separatkloak 1900
4301b	4,8	0,41	Separat	134	5.887	30	1.314	100	7.201	164	14.401	4301001U	
4301c	1,7	0,41	Separat	42	1.840	10	438	100	2.278	52	4.555	4301001U	
4301d	0,2	0,41	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
4301e	0,2	0,41	Fælles	4	184	0	0	100	184	4	368	4301010U	Separatkloakeres i 2025
4302	3,3	0,00	Spv	10	460	0	0	100	460	10	920		
4302a	0,2		Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		Spildevandskloakeret 2018
4306	1,1	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
4309	0,0	0,40	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	4301010U	
Sum område:	49,3			853	37.436	235	10.293		47.729	1.088	95.458		
Lihme													
4401	21,2	0,32	Fælles	443	19.408	90	3.942	100	23.350	533	46.700	4401010U	
4403	0,7	0,48	Separat	8	368	0	0	100	368	8	736	4401010U	
Sum område:	21,9			451	19.776	90	3.942		23.718	541	47.435		
Lund													
671	6,5	0,26	Separat	95	4.139	10	438	100	4.577	105	9.154	671010U	
672	0,9	0,00	Spv	31	1.380	0	0	100	1.380	31	2.759		
674	0,0	0,23	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	671010U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

**Kloakoplande
Status**

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Indsivning m ³ /år	%	PE	m ³ /år			
Lund													
Sum område:	7,5			128	5.611	10	438		6.049	138	12.098		
Lundø													
561	15,2	0,10	SpvUdledVej	183	8.002	15	657	100	8.659	198	17.319	561010U	
Sum område:	15,2			183	8.002	15	657		8.659	198	17.319		
Lyby													
4501	9,8	0,26	Separat	111	4.875	5	219	100	5.094	116	10.188	4501011U	
4502	2,8	0,17	Separat	17	736	10	438	100	1.174	27	2.348	4501011U	
4503	0,1	0,00	Spv	0	0	15	657	100	657	15	1.314	4501030U	
4504	0,1	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
Sum område:	12,9			132	5.795	30	1.314		7.109	162	14.217		
Lykken													
4112	2,6	0,00	Spv	30	1.288	0	0	100	1.288	30	2.575		
Sum område:	2,6			30	1.288	0	0		1.288	30	2.575		
Minirensplanlæg													
1064.1	2,5	0,10	PrivatMR	8	368	0	0	100	368	8	736		
PR03	4,6		PrivatMR	17	736	0	0	100	736	17	1.472	PR03001U	Minirens 2019
PR05	0,3		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		Minirensplanlæg 2018
PR06	0,2		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR06001U	Minirensplanlæg 2019
PR07	1,2		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE			m³/år
				PE	m³/år	PE	m³/år	%	m³/år				
PR08	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR09	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR09001U	Minirenselanlæg 2019
PR10	1,0		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR11	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR12	0,2		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR13	0,3		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR14	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR15	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR16	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR17	0,2		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR18	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR19	0,2		PrivatMR	10	460	0	0	100	460	10	920	PR19001U	
PR20	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR21	0,1		PrivatMR	17	736	0	0	100	736	17	1.472		
PR22	0,1		PrivatMR	19	828	0	0	100	828	19	1.656		
PR23	0,8		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR24	0,3		PrivatMR	15	644	0	0	100	644	15	1.288		
PR25	0,1		PrivatMR	32	1.380	0	0	100	1.380	32	2.759		
PR26	0,2		PrivatMR	6	276	0	0	100	276	6	552		
PR27	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR28	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR29	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR30	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR31	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total Belastning		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	m ³ /år	Erhverv PE	m ³ /år	Indsivning %	m ³ /år	PE			m ³ /år
PR32	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR33	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR34	0,0		PrivatMR	0	0	0	0	100	0	0	0		
PR35	0,0		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR36	0,1		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR37	0,2		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368		
PR38	0,2		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR38001U	
PR39	0,0		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR39001U	Minirenselanlæg 2019
PR40	0,1		PrivatMR	8	368	0	0	100	368	8	736		
PR41	0,0		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184		
PR43	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR43001U	
PR44	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR44001U	
PR47	0,1		PrivatMR	8	368	0	0	100	368	8	736	PR47001U	
PR48	0,1		PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR48001U	
PR50	0,4		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR50001U	
PR51	2,9		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR51001U	Minirenselanlæg 2019
PR53	2,5		PrivatMR	2	92	5	219	100	311	7	622	PR53001U	Privat minirenselanlæg 2019
PR54	0,0		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR54001U	
PR57	0,8		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR57001U	Minirenselanlæg 2019
PR58	0,1	0,10	PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR58001U	Privat minirenselanlæg 2018
PR59	0,0	0,00	PrivatMR	10	460	0	0	100	460	10	920	PR59001U	Minirenselanlæg 2018
PR60	4,0		PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR60001U	
PR61	0,2		PrivatMR	6	276	0	0	100	276	6	552	PR61001U	
PR62	0,1	0,00	PrivatMR	2	92	0	0	100	92	2	184	PR62001U	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret

SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselæg : **Skive Renselæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Minirenselæg													
PR63	0,0	0,00	PrivatMR	4	184	0	0	100	184	4	368	PR63001U	
PR66	0,0		PrivatMR	6	276	0	0	100	276	6	552		
Sum område:	26,0			286	12.877	5	219		13.096	291	26.192		
Neder Grinderup													
4111	1,5	0,00	Spv	40	1.748	0	0	100	1.748	40	3.495		
Sum område:	1,5			40	1.748	0	0		1.748	40	3.495		
Nørre Ørum													
911	43,9	0,00	Nedsiv	445	19.500	0	0	100	19.500	445	39.000		
Sum område:	43,9			445	19.500	0	0		19.500	445	39.000		
Oddense													
4801	24,0	0,37	Fælles	401	17.568	25	1.095	100	18.663	426	37.326	4801010U	
4801a	0,0		Spv	13	552	0	0	100	552	13	1.104		
4801c	2,5	0,25	Fælles	21	920	0	0	100	920	21	1.840	4802010U	
4801d	1,1	0,37	Separat	17	736	15	657	100	1.393	32	2.786	4802010U	Separatkloak 1900
4801e	0,7	0,37	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	4801010U	
4801f	0,1	0,37	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0		
4801g	0,6	0,37	Separat	15	644	0	0	100	644	15	1.288	4801020U	
4801s	8,5	0,37	Separat	141	6.163	55	2.409	100	8.572	196	17.143	4801020U	Separatkloak 1900
4802	10,3	0,31	Fælles	141	6.163	35	1.533	100	7.696	176	15.391	4802010U	
4802a_1	1,4	0,31	Fælles	21	920	5	219	100	1.139	26	2.278	4802010U	

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Oddense													
4803	3,2	0,22	Separat	4	184	55	2.409	100	2.593	59	5.186	4803010U	
4803b	0,0		Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
4804	0,2	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	4804011U	
4804a	3,4	0,20	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	4804010U	
4804B	1,4	0,85	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	4804010U	
4805	5,6	0,51	Separat	29	1.288	25	1.095	100	2.383	54	4.765	4801020U	
Sum område:	63,1			809	35.412	215	9.417		44.829	1.024	89.659		
Ramsing													
4901	18,8	0,38	Separat	298	13.061	30	1.314	100	14.375	328	28.750	4901010U	
4902	9,9	0,37	Separat	172	7.542	25	1.095	100	8.637	197	17.275	4902010U	
4903	1,3	0,00	Spv	38	1.656	0	0	100	1.656	38	3.311		
4907	0,5	0,35	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	4902010U	
Sum område:	30,6			510	22.351	55	2.409		24.760	565	49.520		
Resen													
061	48,9	0,30	Fælles	1.142	50.037	75	3.285	100	53.322	1.217	106.644	071010U	
0611	1,1	0,60	Separat	2	92	10	438	100	530	12	1.060	Fiktivt_udløb	
062	6,9	0,30	Fælles	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	067099U	
063	15,6	0,30	Fælles	289	12.693	25	1.095	100	13.788	314	27.576	067099U	
0642	1,4	0,90	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	064807U	
0645	3,3	0,35	Separat	29	1.288	0	0	100	1.288	29	2.575	064000U	
065	19,2	0,30	Fælles	298	13.061	0	0	100	13.061	298	26.122	064807U	
0661	13,0	0,30	Fælles	113	4.967	95	4.161	100	9.128	208	18.256	064807U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Resen													
067	11,2	0,30	Fælles	307	13.429	30	1.314	100	14.743	337	29.486	067099U	
068	13,3	0,30	Separat	286	12.509	0	0	100	12.509	286	25.019	068010U	
0921	9,9	0,40	Separat	12	552	25	1.095	100	1.647	37	3.294	231010U	
0922	11,0	0,30	Separat	0	0	90	3.942	100	3.942	90	7.884	094960U	
094	8,5	0,05	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	094960U	
095	20,9	0,30	Separat	658	28.790	0	0	100	28.790	658	57.579	096100U	
096	1,9	0,30	Separat	46	2.024	0	0	100	2.024	46	4.047	096100U	
Sum område:	186,1			3.409	149.376	350	15.330		164.706	3.759	329.411		
Rettrup													
5001	5,5	0,12	Fælles	71	3.127	5	219	100	3.346	76	6.693	5001001U	
Sum område:	5,5			71	3.127	5	219		3.346	76	6.693		
Rødning													
5301	48,2	0,50	Fælles	920	40.287	275	12.045	100	52.332	1.195	104.664	5305010U	
5302	16,3	0,38	Separat	263	11.498	50	2.190	100	13.688	313	27.375	5302355U	
5302b	0,5	0,35	Separat	10	460	0	0	100	460	10	920	5302355U	
5302P	0,6	0,40	Separat	2	92	0	0	100	92	2	184	5302355U	
5303	16,6	0,60	Separat	6	276	200	8.760	100	9.036	206	18.072	5303010U	
5304	0,9	0,38	Separat	8	368	0	0	100	368	8	736	5302355U	
5305	0,6	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	5305010U_R	
5306	3,8	0,00	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
5307	0,5	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
5310	1,9	0,00	Spv	24	1.012	5	219	100	1.231	29	2.462		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplade Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Indsivning m ³ /år	%	PE	m ³ /år		
Rødning												
5311	0,1		Spv	6	276	0	0	100	276	6	552	
5311P	0,0		Spv	4	184	0	0	100	184	4	368	
Sum område:	90,1			1.247	54.636	530	23.214		77.850	1.777	155.700	
Rønbjerg												
291	11,2	0,29	Fælles	158	6.899	65	2.847	100	9.746	223	19.491	292014U
291a	0,1	0,29	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	292014U
291b	0,1		Spv	2	92	0	0	100	92	2	184	
2921	13,4	0,29	Separat	178	7.818	50	2.190	100	10.008	228	20.017	292341U Separatkloak 1900
2922	2,8	0,29	Fælles	46	2.024	10	438	100	2.462	56	4.923	292014U
2923	0,1	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184	
293	3,9	0,40	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	292341U
Sum område:	31,5			386	16.924	135	5.913		22.837	521	45.675	
Skive												
011	8,5	0,40	Fælles	32	1.380	55	2.409	100	3.789	87	7.577	
0111	4,5	0,60	Separat	2	92	60	2.628	100	2.720	62	5.440	Fiktivt_udløb
0121	2,0	0,73	Fælles	2	92	45	1.971	100	2.063	47	4.126	012957U
0122	5,1	0,36	Fælles	145	6.347	0	0	100	6.347	145	12.693	013051U
0123	4,5	0,00	Nedsiv	4	184	0	0	100	184	4	368	
0124	0,4	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	012107U
0125	3,0	0,55	Separat	55	2.391	85	3.723	100	6.114	140	12.229	012170U Separatkloak 2019
0126	1,0	0,26	Separat	17	736	5	219	100	955	22	1.910	012160U
0127	0,7	0,14	Separat	19	828	30	1.314	100	2.142	49	4.284	012170U Separatkloakeret 2019

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakerede områder til renselæg : **Skive Renselæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Skive													
0128	0,3	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0		
0129	1,6	0,60	Separat	8	368	15	657	100	1.025	23	2.050	012957U	Separatkloakeret i 2019
013	5,5	0,20	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	031001U	
0130	0,1	0,45	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	Fiktivt_udløb	Separatkloakeres i 2019.
0211	4,8	0,60	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	012001U	
0212	4,3	0,50	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	021110U	
0213	0,1	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	021300U	
0214	9,4	0,58	Fælles	163	7.174	145	6.351	100	13.525	308	27.051	011041U	
0214a	0,1	0,50	Separat	42	1.840	15	657	100	2.497	57	4.993	021300U	
0215	1,7	0,58	Fælles	38	1.656	5	219	100	1.875	43	3.749	021071U	Separeres i 2020.
0216	0,8	0,80	Separat	33	1.472	55	2.409	100	3.881	88	7.761	021540U	
0217	0,5	0,50	Separat	71	3.127	0	0	100	3.127	71	6.255	021300U	
0218	0,6	0,50	Separat	136	5.979	25	1.095	100	7.074	161	14.147	021300U	
031	14,6	0,70	Fælles	1.682	73.676	755	33.069	100	106.745	2.437	213.490	031220U	
0311	2,6	0,60	Separat	0	0	40	1.752	100	1.752	40	3.504	031250U	Separatkloak 1900
0312	4,6	0,60	Separat	6	276	60	2.628	100	2.904	66	5.808	Fiktivt_udløb	Separatkloakeret 2018
0313	3,2	0,20	Fælles	0	0	20	876	100	876	20	1.752	031001U	
0314	2,5	1,00	Separat	284	12.417	275	12.045	100	24.462	559	48.925	031289U	
0314b	0,4	1,00	Separat	15	644	0	0	100	644	15	1.288	031289U	
0314d	0,3	1,00	Separat	38	1.656	0	0	100	1.656	38	3.311	031289U	
0314e	3,5		Separat	119	5.243	40	1.752	100	6.995	159	13.990	031289U	
0314f	2,8	1,00	Separat	525	22.995	265	11.607	100	34.602	790	69.204	031289U	
0315	1,1	0,70	Separat	135	5.887	70	3.066	100	8.953	205	17.905	031288U	
0316	5,3	0,70	Separat	217	9.474	125	5.475	100	14.949	342	29.898	031270U	Separatkloak 1900

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakoplade Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning	PE		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Skive													
0317	4,9	0,70	Separat	208	9.106	20	876	100	9.982	228	19.964	031289U	
0318	5,0	0,70	Separat	788	34.492	365	15.987	100	50.479	1.153	100.959	031289U	Separatkloak 1900
0318a	0,4	0,70	Fælles	2	92	0	0	100	92	2	184	031219U	
0319	6,8	0,80	Separat	727	31.825	290	12.702	100	44.527	1.017	89.054	031288U	
031a	2,7	0,70	Separat	378	16.556	20	876	100	17.432	398	34.865	0468U	Separatkloakeret 2018
031b	1,6	0,70	Separat	13	552	50	2.190	100	2.742	63	5.484	031270U	Separatkloak 1900
031c	1,9	0,70	Fælles	63	2.759	35	1.533	100	4.292	98	8.585	071010U	
031d	0,1	0,70	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0		
031p	0,3	0,70	Separat	42	1.840	0	0	100	1.840	42	3.679	031219U	Separatkloak 1900
0320	5,5	0,70	Separat	594	26.030	420	18.396	100	44.426	1.014	88.853	031288U	Separatkloak 1900
0321	0,3	0,21	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	031288U	
041	20,3	0,35	Fælles	662	28.974	5	219	100	29.193	667	58.385	071010U	
042	22,2	0,36	Fælles	1.285	56.292	10	438	100	56.730	1.295	113.460	071010U	
042a	12,3	0,36	Fælles	340	14.901	90	3.942	100	18.843	430	37.686	071010U	
0432	1,8	0,40	Separat	63	2.759	0	0	100	2.759	63	5.519	043222U	Separatkloak 1900
0432a	2,1	0,40	Separat	124	5.427	5	219	100	5.646	129	11.292	042001U	
0433	2,7	0,30	Fælles	149	6.531	5	219	100	6.750	154	13.499	071010U	
0433a	2,2	0,30	Fælles	80	3.495	30	1.314	100	4.809	110	9.618	071010U	
0441	2,7	0,30	Separat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628	044100U	
0442	0,4	0,38	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	044160U	
045	0,4	0,50	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	045150U	
0451	1,5		Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	031298U	
0461	6,9	0,39	Fælles	470	20.604	10	438	100	21.042	480	42.083	046483U	
0461a	5,1	0,42	Separat	924	40.471	5	219	100	40.690	929	81.380	0461A0U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST

Kloakplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renselæg : **Skive Renselæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning					Total		Udløb	Bemærkning	
				Bolig PE	Erhverv m ³ /år	Indsivning PE	Indsivning m ³ /år	%	Belastning PE	Belastning m ³ /år			
0461b	6,1	0,42	Fælles	446	19.500	85	3.723	100	23.223	531	46.446	046323U	
0461e	0,7		Fælles	29	1.288	0	0	100	1.288	29	2.575	046323U	
0462	8,2	0,30	Fælles	225	9.842	0	0	100	9.842	225	19.684	046392U	
0463	3,2	0,30	Fælles	161	7.082	25	1.095	100	8.177	186	16.355	046323U	
0464	1,4	0,30	Fælles	40	1.748	5	219	100	1.967	45	3.933	046324U	
0464a	5,2		Separat	502	21.983	10	438	100	22.421	512	44.842	0468U	
0464b	1,8	0,30	Separat	140	6.163	0	0	100	6.163	140	12.325	0468U	Separatkloak 1900
0464c	3,1	0,30	Fælles	147	6.439	20	876	100	7.315	167	14.629	046324U	
0464d	3,1	0,30	Separat	128	5.611	0	0	100	5.611	128	11.222	046324U	Separatkloak 1900
0464e	0,2	0,30	Fælles	17	736	10	438	100	1.174	27	2.348	046324U	
0464f	0,1	0,30	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	046324U	
0465	7,5	0,30	Fælles	661	28.974	35	1.533	100	30.507	696	61.013	046192U	
0465a	0,7	0,30	Separat	21	920	0	0	100	920	21	1.840	046324U	
0466	8,5	0,30	Fælles	237	10.394	15	657	100	11.051	252	22.101	046901U	
0467	2,6	0,30	Fælles	139	6.071	0	0	100	6.071	139	12.141	046323U	
0468	0,6	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	0468U	
046s	2,2	0,30	Separat	197	8.646	5	219	100	8.865	202	17.730	046324U	Separatkloak 1900
056	11,3	0,00	Nedsiv	2	92	0	0	100	92	2	184		
0561	0,5	0,30	Separat	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208	046192U	
0612	2,9	0,30	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	044160U	
0641	12,3	0,30	Fælles	258	11.314	0	0	100	11.314	258	22.627	064807U	
069	6,9	0,30	Separat	99	4.323	30	1.314	100	5.637	129	11.274	069010U	
0711	0,7	1,00	Fælles	0	0	0	0	100	0	0	0	071010U	
0712	0,1	0,90	Fælles	0	0	10	438	100	438	10	876	071010U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakoplande Status



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Skive													
0713	3,6	0,00	Nedsiv	0	0	0	0	100	0	0	0		
0721	0,4	0,30	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	072875U	
07210	0,4	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	072693U	
07211	0,1	1,00	Overflade_AI	0	0	5	219	100	219	5	438	072400U	
07212	0,3	1,00	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	072300U	
07213	1,1	0,30	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	0729091U	
07214	0,7	0,50	Separat	6	276	5	219	100	495	11	990	072071U	
07215	0,3	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	072907U	
07216	3,8	0,20	Fælles	103	4.507	5	219	100	4.726	108	9.452	072912U	
0722	2,4	0,30	Separat	4	184	20	876	100	1.060	24	2.120	072850U	
0724	1,2	0,30	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	072800U	
0725	8,1	0,30	Separat	67	2.943	215	9.417	100	12.360	282	24.721	072200U	
07251	2,6	0,90	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	072510U	
0725A	0,0	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	072250U	
0726	5,2	0,30	Fælles	114	4.967	50	2.190	100	7.157	164	14.314	072128U	
0727	0,4	1,00	Separat	0	0	15	657	100	657	15	1.314	072724U	
0728	0,1	1,00	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	072952U	
0729	0,2	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	072910U	
07291	0,2	1,00	Separat	0	0	0	0	100	0	0	0	072128U	
073	4,0	0,15	Separat	77	3.403	20	876	100	4.279	97	8.559	073044U	
0811	4,3	0,25	Fælles	135	5.887	20	876	100	6.763	155	13.525	081041U	
0812	2,9	0,25	Fælles	71	3.127	0	0	100	3.127	71	6.255	081422U	
0813	0,4	0,25	Fælles	42	1.840	0	0	100	1.840	42	3.679	081411U	
0814	7,1	0,25	Fælles	300	13.153	0	0	100	13.153	300	26.306	081101U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total Belastning		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Skive													
0815	6,5	0,25	Fælles	181	7.910	0	0	100	7.910	181	15.821	081213U	
0816	1,0	0,25	Fælles	42	1.840	0	0	100	1.840	42	3.679	081213U	
0817	2,9	0,30	Separat	46	2.024	5	219	100	2.243	51	4.485	081450U	Separatkloak 1900
0817a	2,0	0,30	Fælles	166	7.266	10	438	100	7.704	176	15.409	081041U	
083	3,4	0,60	Separat	17	736	90	3.942	100	4.678	107	9.356	084902U	
0831	0,6	0,25	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	084600U	
0841	16,6	0,60	Separat	0	0	135	5.913	100	5.913	135	11.826	084030U	
0841P	5,4		Separat	4	184	0	0	100	184	4	368	084030U	Separatkloak 1900
0842	4,0	0,40	Separat	0	0	55	2.409	100	2.409	55	4.818	084400U	
0843	1,4	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	084400U	
085	1,4	0,10	Fælles	34	1.472	5	219	100	1.691	39	3.381	085080U	
086	4,1	0,00	Spv	20	920	0	0	100	920	20	1.840		
087	6,4	0,00	Nedsiv	0	0	0	0	100	0	0	0		
088	8,2	0,60	Separat	0	0	10	438	100	438	10	876	088021U	
089	0,2		Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
321	22,8	0,60	Separat	12	552	45	1.971	100	2.523	57	5.046	321150U	
322	1,7	0,00	Nedsiv	0	0	0	0	100	0	0	0		
323	0,3	0,00	Spv	17	736	0	0	100	736	17	1.472		
324	0,7	0,00	Spv	13	552	0	0	100	552	13	1.104		
325	16,0	0,60	Spv	0	0	0	0	100	0	0	0		
328	8,8	0,30	Separat	233	10.210	170	7.446	100	17.656	403	35.312		Separatkloakeret 2019
Sum område:	464,5			15.880	695.645	4.810	210.678		906.323	20.690	1.812.645		

Spøttrup

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Spøttrup													
5601	2,0	0,00	Spv	10	460	20	876	100	1.336	30	2.672		
5602	1,0		Spv	8	368	0	0	100	368	8	736		
Sum område:	2,9			18	828	20	876		1.704	38	3.408		
Sønder Thise													
5401	5,3	0,25	Fælles	80	3.495	0	0	100	3.495	80	6.990	U13.2	
5404	0,4	0,00	Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		
Sum område:	5,8			84	3.679	0	0		3.679	84	7.358		
Sønder Ørum													
771	9,2	0,12	Fælles	88	3.863	10	438	100	4.301	98	8.602	7710040U	
772	4,4	0,08	spvUdledVej	61	2.667	0	0	100	2.667	61	5.335	771010U	
Sum område:	13,6			149	6.531	10	438		6.969	159	13.937		
Thise													
5801	3,0	0,25	Separat	76	3.311	20	876	100	4.187	96	8.375	5801030U	
5802	1,4	0,00	Spv	15	644	10	438	100	1.082	25	2.164		
5803	5,9	0,60	Separat	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	5801030U	
5804	0,7		Overflade	6	276	0	0	100	276	6	552	5804010U	Tagvand til sø
Sum område:	11,0			124	5.427	30	1.314		6.741	154	13.482		
Vejby													
6101	7,3		Spv	96	4.231	25	1.095	100	5.326	121	10.652		

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renselanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Vejby													
6103	0,1		Spv	17	736	0	0	100	736	17	1.472		Spildevandskloakeret 2019
6104	0,1		Spv	4	184	0	0	100	184	4	368		Spildevandskloakeret 2019
Sum område:	7,5			117	5.151	25	1.095		6.246	142	12.492		
Vester Lyby													
381	19,0	1,00	Fælles	0	0	5	219	100	219	5	438	382000U	
382	1,8	1,00	Separat	0	0	50	2.190	100	2.190	50	4.380	382000U	
383	4,5	0,20	Separat	0	0	5	219	100	219	5	438	383000U	
6001	4,8	0,25	Fælles	42	1.840	0	0	100	1.840	42	3.679	6001001U	
6002	21,1	0,60	Separat	4	184	260	11.388	100	11.572	264	23.144	6002045U	
6003	40,9	0,00	-	6	276	15	657	100	933	21	1.866	6004001U	Spildevandskloakeret 2019
6004	15,9	0,00	Sep_PrivRegn	4	184	15	657	100	841	19	1.682	6004001U	Spildevandskloakeret 2018
Sum område:	108,0			56	2.483	350	15.330		17.813	406	35.627		
Vinde													
0511	4,2	0,36	Separat	2	92	20	876	100	968	22	1.936	056090U	
0512	3,7	0,26	Fælles	63	2.759	0	0	100	2.759	63	5.519	046902U	
0513	25,2	0,35	Separat	97	4.231	0	0	100	4.231	97	8.462	056090U	
0515	1,2	0,26	Fælles	18	828	25	1.095	100	1.923	43	3.846	046902U	
0516	0,8	0,43	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	AU4	
0521	1,5	0,95	Overflade_AI	0	0	0	0	100	0	0	0		
0522	29,8	0,31	Fælles	502	21.983	0	0	100	21.983	502	43.966	046902U	
0523	1,5	0,25	Separat	25	1.104	0	0	100	1.104	25	2.208	052111U	
053	26,7	0,32	Fælles	561	24.559	5	219	100	24.778	566	49.555	057071U	

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST





Spildevandsplan 2020-2031

Kloakoplande Status

Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		Belastning			
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Vinde													
0539	0,5	0,53	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	053900U	
057	6,8	0,30	Separat	52	2.300	0	0	100	2.300	52	4.599	057014U	
0571	2,6	0,30	Separat	27	1.196	0	0	100	1.196	27	2.391	057010U	
0573	0,4	0,30	Separat	6	276	0	0	100	276	6	552	056090U Separatkloakeret	
Sum område:	104,8			1.353	59.327	50	2.190		61.517	1.403	123.034		
Virksund													
7311	4,3	0,21	Separat	52	2.300	5	219	100	2.519	57	5.037	731200U	
7312	0,0	1,00	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	731090U	
732	1,6	0,00	Spv	0	0	15	657	100	657	15	1.314		
733	2,9	0,00	Spv	17	736	0	0	100	736	17	1.472		
741	5,3	0,05	Separat	6	276	0	0	100	276	6	552	741010U	
862	12,6	0,00	Spv	202	8.830	10	438	100	9.268	212	18.536		
863	7,9	0,00	Spv	29	1.288	0	0	100	1.288	29	2.575		
Sum område:	34,7			306	13.429	30	1.314		14.743	336	29.486		
Vium													
4850	1,4	0,49	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	A6U	
4851	1,7	0,50	Overflade	0	0	0	0	100	0	0	0	A5U	
5201	5,6		Separat	0	0	30	1.314	100	1.314	30	2.628		
Sum område:	8,7			0	0	30	1.314		1.314	30	2.628		

Ørslev Kloster

Kloaksystem Separat: Separatkloakeret Fælles: Fælleskloakeret SPV: Spildevandskloakeret SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST



Kloakerede områder til renseanlæg : **Skive Renseanlæg**

Delopland	Areal ha.	Befæs.- grad	Kloaksystem	Spildevandsbelastning						Total		Udløb	Bemærkning
				Bolig		Erhverv		Indsivning		PE	m ³ /år		
				PE	m ³ /år	PE	m ³ /år	%	m ³ /år	PE	m ³ /år		
Ørslev Kloster													
611	3,4	0,60	Fælles	12	552	15	657	100	1.209	27	2.418	597200U	
611a	0,1		Spv	0	0	10	438	100	438	10	876		
Sum område:	3,5			12	552	25	1.095		1.647	37	3.294		
Ålbæk													
6204	1,2	0,00	Spv	32	1.380	0	0	100	1.380	32	2.759		
Sum område:	1,2			32	1.380	0	0		1.380	32	2.759		
Ålbæk Strand													
6201	9,8	0,00	Spv	42	1.840	10	438	100	2.278	52	4.555		
6202	1,9	0,00	Spv	23	1.012	0	0	100	1.012	23	2.024		
6203	0,1	0,00	Spv	2	92	0	0	100	92	2	184		
6205	0,4	0,00	Spv	13	552	0	0	100	552	13	1.104		
Sum område:	12,1			80	3.495	10	438		3.933	90	7.866		
Sum renseanlæg:	2.786,1			46.875	2.055.109	11.490	503.262		2.558.371	58.365	5.116.742		
Sum Kommune:	3.389,7			55.337		14.215				69.552			
					2.426.248		622.617		3.048.865		6.097.731		

Kloaksystem

Separat: Separatkloakeret

Fælles: Fælleskloakeret

SPV: Spildevandskloakeret

SPV m. LAR: Spildevandskloakeret med lokal afledning TEST